Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie
55-220 Jelcz-Laskowice, aleja Młodych 1
tel./fax 71 318 12 10
NIP 9121873281, REGON 001181386

Jelcz-Laskowice, dnia 16.05.2019 r.

AD.PSP2.271.5.1.2019

Potencjalni Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn: **„Remont podłogi w pomieszczeniach budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jelczu-Laskowicach"**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania dotyczące treści SIWZ, udzielamy odpowiedzi:

1) Proszę o sprecyzowanie zakresu prac.
Przedmiar zakłada wylanie masy na około połowie pomieszczenia w zakresie 10-15mm. SIWZ zawiera jednocześnie: zapisy

- **Nałożenie warstwy wyrównującej polimero-cementowej grubości 10-15mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych**
- **wylanie masy samopoziomującej o grubości 7-10 mm**

Odp. Powinien być zapis:

- wylanie warstwy samopoziomującej o grubości 10-15mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych

2) SIWZ zawiera skuwanie i szpachlowanie ścian pod cokół i naprawę podłoża (zszywanie podłoża i żywica epoksydowa) - przedmiar tego nie zawiera, więc nie wiadomo ile metrów należy przyjąć do kosztorysu.

Odp. Pkt. 4 w przedmiarze odnosi się również do skuwania, szpachlowania ścian pod cokoły i naprawienia podłoża. Tyle metrów należy przyjąć w ofercie.

3) Rozumiem, że przedmiar jest pomocniczy, a kosztorysu nie załącza się do oferty, ponieważ jest ryczałtowa. Skąd więc zapis w umowie:
"W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartość przedmiotu umowy zostanie odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy"

Odp. Zapis w załączniku nr 6 do SIWZ §6 pkt.5 omyłkowo został wprowadzony, zostanie usunięty.

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Jelczu-Laskowicach
mgr Agata Skierska